



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Воронежской области  
г. Воронеж, ул. Куцыгина, 28 тел. (4732) 55-38-38  
Отдел НД и ПР по Калачеевскому району  
Воронежская область, г. Калач, ул. Ленинская, 56  
тел. (47363) 21-1-61

**ПРЕДПИСАНИЕ № 13\1\1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения  
пожара**

Казенное учреждение Воронежской области «Калачеевский социально-  
реабилитационный центр для несовершеннолетних»

(полное наименование органа государственной власти и, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника  
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Калачеевского района по пожарному надзору от 30 апреля 2020 года № 13, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 мая 2020 г. по 22 мая 2020 г. проведена проверка инспектором ОНД и ПР по Калачеевскому району мл. лейтенантом внутренней службы Зенюковым Алексеем Сергеевичем зданий и сооружений Казенного учреждения Воронежской области «Калачеевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» по адресу: 397631, Россия, Воронежская область, г. Калачеевский район, с. Пришиб, ул. 20 лет Октября, д. 76.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Обеспечить второй этаж второй эвакуационной лестницей.	ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. ст. 88, п.1, п. 2, п. 3, табл. ; ст. 89 п. 14, п/п 5; СНиП 2.08.02-89* п. 1.97; СНиП 2.01.02-85 п. 3.4; СНиП 21-01-97 п. 6.13	17.08.2020 г.
2.	Предоставить проектную документацию на систему пожарной сигнализации в помещениях старшей учебной группы (учебный класс), кладовой первого этажа, раздевалке, медицинском блоке, кладовой второго этажа (смежное со спальнями помещение), кабинете директора. В коридоре медицинского блока пожарную сигнализацию привести в исправное состояние	ФЗ №123 от 22.07.2008 г. ст. 54, ч. 2; НПБ 110-03 п. 4; НПБ 88-01 п. 13.1, 13.3 СП 5.13130.2009 п. А 10, табл. А1, п. 13.3.2; ППР в РФ № 390 п. 61	17.08.2020 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Калачеевскому району Зенюков А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» мая 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор КУВО «Калачеевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Артемон В.И.

(должность, фамилия, инициалы)

«22» мая 2020 г.

